



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

FUNCIONAMIENTO CENTRALITA DE INCENDIOS SEGÚN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

C.M. STA MARÍA EUROPA

MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO SEGÚN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN



Alarma de UN detector

Hay un retardo de 3´ antes de que empiecen a sonar las sirenas de ESA ZONA/PLANTA



Alarma 2 detectores o equipos

No hay retardo. Comienzan a sonar todas las sirenas del EDIFICIO



Activación de UN pulsador

No hay retardo. Comienzan a sonar las sirenas de ESA ZONA/PLANTA